

安比地熱発電所設置計画に係る環境監視結果（2025年度）

「安比地熱発電所（仮称）設置計画 環境影響評価書」に基づき実施した、2025年度の発電所運転開始後の環境監視の結果は、以下の通りです。

環境要素	監視項目	実施内容
水環境	地下還元する冷却排水の水質等	冷却排水は、温度および pH 等の水質に、特異的な挙動はなく、一定の変動範囲に収まっていることを確認しました。
	河川等の水温等	周辺河川等のうち小智恵ノ沢については、水温および流量に大きな変化は認められませんでした。また、裳部沢については、水温および流量に一定の変化が確認されましたが、これまでの観測の変動範囲内でした。
	温度、湧出量、泉質（温泉成分）	周辺温泉のうち草ノ湯については、温度・湧出量・泉質（温泉成分）に大きな変化は確認されませんでした。また、新草ノ湯については、温度・泉質（温泉成分）に大きな変化は確認されませんでした。また、湧出量については、湧出地点周辺の崩壊に伴い 2025 年 9 月に測定箇所を変更したことによる変動が確認されました。
生態系	ノスリの生息・繁殖状況	営巣期にあたる 4～7 月に、ノスリの行動を計 102 回確認しました。新たに確認した巣において繁殖活動を行い、ヒナは巣立ち、繁殖は成功したことを確認しました。また、設置した進入用道路周辺では狩り行動も確認しました なお、専門家の助言のもと、本調査を実施しております。
	オオジシギの生息・繁殖状況	繁殖期にあたる 5 月及び 6 月に、オオジシギを計 80 回確認しました。その確認状況から、オス 11 個体が生息していると考えております。2016 年度以降の確認個体数は 4～11 個体であり、これまでに最も多かった個体数と同数を確認しました。 なお、専門家の助言のもと、本調査を実施しております。
廃棄物等	廃棄物の処理状況	産業廃棄物は約 7 トン発生しました。発生した産業廃棄物は、汚泥や金属くずなどで、全量を法令に基づき適切に処分しました。

<お問合せ先>

安比地熱株式会社

〒028-7111 岩手県八幡平市大更第 20 地割 127 番地 1

TEL : 0195-68-7332 FAX : 0195-68-7336